

Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše č.j.:KHSJC 09288/2024/HOK PI-PT- ST

Spisová značka: S-KHSJC 09288/2024

Obec Pohorovice - Kloub

Pohorovice 46

389 01 Pohorovice

Vyřizuje: Ing. Brožová

Tel. číslo: 387 712 823

Datum: 18.3.2024

Vyjádření KHS Jč kraje se sídlem v Českých Budějovicích k informaci o provedených nápravných opatřeních k odstranění závady pitné vody ve vodovodu Pohorovice – Kloub

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen KHS Jč kraje) obdržela dne 14.3.2024 sdělení o provedených nápravných opatřeních k odstranění závady pitné vody ve vodovodu Pohorovice - Kloub.

Provozovatel vodovodu (Obec Pohorovice, IČ: 00667773) uvedl, že po obdržení rozhodnutí o omezení používání nejakostní pitné vody z vodovodu Pohorovice – Kloub ze dne 30.1.2024, č.j.: KHSJC 03575/2024/HOK PI-PT-ST z důvodu překročení limitu nejvyšší mezní hodnoty ukazatele dusičnany, byl proveden servisní zásah na úpravně vody (výměna dusičnanového filtru) a následně byly provedeny dva kontrolní rozbory zejména pro ukazatel dusičnany.

Účinnost provedených nápravných opatření byla ověřena rozbory vzorků vody, které provedla laboratoř Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Rozbor vzorku vody ze dne 21.2.2024 – protokol o zkoušce č. 17631/2024 vykazoval hodnotu ukazatele dusičnany 10 mg/l, rozbor vzorku vody ze dne 7.3.2024 - protokol o zkoušce č. 23392/2024 vykazoval hodnotu ukazatele dusičnany 7,7 mg/l.

V uvedené věci KHS Jč kraje sděluje, že vzhledem k tomu, že provozovatel doložil rozbory vody, které vyhověly ve stanovených ukazatelích limitům vyhlášky č. 252/2004 Sb., a tím doložil odstranění závady dle § 84, odst. 1, písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **lze používat vodu z vodovodu Pohorovice – Kloub jako vodu pitnou.**

Ing. Jindřiška Brožová

odborný rada

odd. HOK ÚP Písek - Prachatice - Strakonice